

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rosпотребнадзор.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 2747

от 28.12.2023г.

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Мною, заместителем начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Сидоровой Анастасией Юрьевной при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 181" (МБДОУ № 181), ИНН 1833022748, ОГРН 1021801507716 (объект чрезвычайно высокой категории риска), по адресу(ам): 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 января, д. 179а, 9 января, д. 191а

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. ст. 11, 28, 29, 36, части 3 ст. 39 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ);

п. 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

п. п. 1.5, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.8, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20):

- **п. 83. СанПиН 3.3686-21** в МБДОУ № 181 используется дезинфицирующее средство «Ника-Экстра М Профи» с концентрацией, не соответствующей Инструкции к дезинфицирующему средству, что приводит к некачественному проведению дезинфекционных мероприятий:

- массовая доля четвертичных аммониевых соединений в 0,5% растворе «Ника-Экстра М Профи» для обработки поверхностей в группе «Васильки» не соответствует заявленной концентрации, составляет $0,0097 \pm 0,0023\%$ при норме 0,0135%, т.е. занижена в 1,4 раза;

- массовая доля четвертичных аммониевых соединений в 0,5% растворе «Ника-Экстра М Профи» для дезинфекции ветоши в группе «Колокольчики» не соответствует заявленной концентрации, составляет $0,0201 \pm 0,0048\%$ при норме 0,0135%, т.е. завышена в 1,48 раз;

- массовая доля четвертичных аммониевых соединений в 0,2% растворе «Ника-Экстра М Профи» для обработки пола на пищеблоке не соответствует заявленной концентрации, составляет $0,0212 \pm 0,0051\%$ при норме 0,0054%, т.е. завышена в 3,9 раза.

- **п. 1.5. СП 2.4.3648-20** в представленных личных медицинских книжках и сертификатах работников МБДОУ № 181 выявлены нарушения в прохождении профилактической вакцинации: у 1 сотрудника отсутствуют данные о своевременном проведении ревакцинации против дифтерии и столбняка: дворник Якупова М.А.; в части прохождения периодического (предварительного медицинского осмотра): у 3 работников отсутствуют сведения исследований на наличие патогенного стафилоккока: помощники воспитателя Кочарян М.А., Вершинина Н.М., Михайлова Т.Р.;

- **п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20** в групповой ячейке «Васильки» гигиеническое покрытие столов имеет дефекты и механическими повреждениями, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 в буфетах групповых ячеек «Васильки», «Незабудки», «Колокольчики» используется посуда с дефектами и механическими повреждениями;
- п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 в групповой ячейке «Незабудки» допускается оборудование спален трансформируемыми кроватями, превышающими трех уровней и не имеющими самостоятельный заход на них;
- п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 пол в группе «Колокольчики» имеет дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены в спортивном зале имеют повреждения, следы протеканий и поражений грибком.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

1. Соблюдать требования Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Ника-Экстра М Профи» при приготовлении дезинфицирующих растворов. Представить протоколы лабораторных концентраций рабочих растворов. Срок исполнения - 25.01.2024г.
2. Представить сведения о проведении профилактических прививок с отметкой в личной медицинской книжке у сотрудников МБДОУ № 181: ревакцинации против дифтерии сотрудника Якуповой М.А. (дворник); сведения исследований на наличие патогенного стафилококка: помощники воспитателя Кочарян М.А., Вершинина Н.М., Михайлова Т.Р.; Срок исполнения - до 25.01.2024г.
3. Устранить нарушения гигиенического покрытия столов (дефекты и повреждения) в групповой ячейке «Васильки». Срок исполнения – до 01.08.2024г.
4. Заменить в буфетах групповых ячеек «Васильки», «Незабудки», «Колокольчики» посуду с дефектами и механическими повреждениями. Срок исполнения – до 25.01.2024г.
5. Оборудовать спальню групповой ячейки «Незабудки» раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них. Срок исполнения – до 01.08.2024г.
6. Устранить нарушения гигиенического покрытия пола (дефекты и повреждения) в групповой ячейке «Колокольчики». Срок исполнения – до 01.08.2024г.
7. Устранить нарушения гигиенического покрытия стен (повреждения, следы протеканий и поражений грибком) в спортивном зале. Срок исполнения – до 01.08.2024г.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 106, (телефон 22-23-07, доб. 304) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания, по п.п. 1, 2, 4 в срок до 26.01.2024г., по п. 3, 5-7 в срок до 05.08.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 181" (МБДОУ № 181), ИНН 1833022748, ОГРН 1021801507716 по адресу(ам): 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 9 января, д. 179а, 9 января, д. 191а.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
отдела
эпидемиологического
надзора Управления
Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике



Сидорова А.Ю.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» декабря 2023г.

(подпись)

Шадрина Елена Александровна

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: