



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска,
426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111 телефон 66-45-17,
e-mail indgpn@mchs.ru

г. Ижевск

29 января 2018 г.

Предписание № 19/2/1-5

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №181»,
заведующему МБДОУ «Детский сад №181».

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
физлица или, отчества индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения №19/2 от «09» января 2018 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Савенковым Юрием
Валерьевичем ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период «24» января 2018 г. по «30» января 2018 г. проведена плановая выездная
проверка объекта(ов) защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №181» (юридический адрес: Удмуртская Республика, г.Ижевск,
ул. 9 Января, 179А.), осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика,
г.Ижевск, ул. 9 Января, 179А.

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Ханнанов Ильяс Фанисович

совместно с И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №181» Крутиковой Е.Ю.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Допускается применение декоративно - отделочного материала потолка на путях эвакуации групповых ячеек №2, 5 (помещение раздевалки) со следующими показателями пожарной опасности: Г2; В2; Д3; Т2; (КМ3).	ст. 1, 4, 5, 6, 134, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	13.01.2019	
2	Допускается применение декоративно - отделочного материала потолка в зале для проведения музыкальных занятий со следующими показателями пожарной опасности: Г2; В2; Д3; Т2; (КМ3).	ст. 1, 4, 5, 6, 134, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	13.01.2019	
3	Не закреплены ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации надежно к полу.	п. 39 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	13.01.2019	
4	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	13.01.2019	
5	Не защищено помещение уборщицы на 2-ом этаже автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 1, 4, 5, 6, 83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4 НПБ 110-03; п. 1.2. Приложение А СП 5.13130.2009	13.01.2019	
	Допускается применение декоративно - отделочного материала потолка на путях эвакуации групповых ячеек №2, 5 (помещение раздевалки) со следующими показателями пожарной опасности:Г4; В2; Д3;Т3(КМ5).	ст. 1, 4, 5, 6, 134, таблица 28 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	13.01.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых

значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору Ханнанов И.Ф.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


« 30 » января 2018 г.
М.П.

Предписание для исполнения получил:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 30 » 01 2018 г.


(подпись)